

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека**  
**Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город  
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1  
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.  
E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
Место проведения испытаний:  
Краснодарский край  
ст. Северская, ул. Ильская, 7<sup>А</sup>  
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43  
г. Крымск, ул. Комарова, 97  
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:  
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:  
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ

  
Подпись  
  
Магальянов А.В.  
фио

**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 4763 от 8 июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", Детский сад п. Виноградный, водопровод

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 25.05.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.05.2021 11:15

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.4763

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	весы электронные JW-1	1505884	43-05-0242-20 от 20.08.2020	19.08.2021
2	дозатор одноканальный 100-1000 мкл	12618302	43-23-0354-20 от 27.07.2020	26.07.2021
3	инкубатор лабораторный red LINE	21903	протокол №10 от 02.09.2019	01.09.2021
4	pH-метр "Эксперт -pH"	1557	43-21-0169-20 от 27.07.2020	26.07.2021
5	термостат электрический суховоздушный TC-1/80 СПУ	38560	протокол №3 от 02.09.2019	01.09.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям