

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 5684 от 21 июня 2021 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 38

с. Монастырское Млавского

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 15.06.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.06.2021 11:20

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.5684

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	весы электронные JW-1	1505884	43-05-0242-20 от 20.08.2020	19.08.2021
2	дозатор одноканальный 100-1000 мкл	12618302	43-23-0354-20 от 27.07.2020	26.07.2021
3	инкубатор лабораторный red LINE	21903	протокол №10 от 02.09.2019	01.09.2021
4	pH-метр "Эксперт -pH"	1557	43-21-0169-20 от 27.07.2020	26.07.2021
5	термостат электрический суховоздушный TC-1/80 СПУ	38560	протокол №3 от 02.09.2019	01.09.2021
6	термостат электрический суховоздушный TC-1/20 СПУ	37098	протокол № 2 от 01.09.2019	31.08.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям